

**Auszug**  
aus dem Protokoll der  
26. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Planungsausschusses  
vom 12.01.2016

**Top 8.1 Einvernehmen**  
**hier: Bekstraße**  
**BV/2015/145**

Frau Dr. Schmitt, Stadtwerke Wedel GmbH, stellt das Vorhaben anhand einer Präsentation vor. (Die Präsentation ist im Bürgerinformationssystem unter dieser Sitzung einsehbar.)

Auf Nachfrage erklärt sie, dass die Abstimmung der BHKW-Leistung anhand von Prognosen erfolgt. Der Bedarf ist stark tageszeitlich bestimmt. Aufgrund größerer Kapazitäten könnte die Anzahl der Nutzer erhöht werden. Eine Fotovoltaik auf dem Dach ist nicht geplant, da das Dach hierfür ungeeignet ist. Die Energie, die nicht abgenommen wird, wird gespeichert. Es wird nach der Möglichkeit eines Hybrid-Turmes gefragt. Diese Möglichkeit gibt es laut Herrn Thümmler, optiWatt GmbH, doch ist der Aufwand sehr hoch, während höchstens 2 m Schornsteinlänge eingespart werden könnte. Je stärker das Abgas abgekühlt ist, desto höher muss der Schornstein sein. Dafür habe man eine hohe Effizienz.

**Der Planungsausschuss beschließt mit 13 Ja / 0 Nein / Enthaltungen:**

**Der Planungsausschuss beschließt, das Einvernehmen der Gemeinde gemäß §§ 34 und 36 Abs. 1 BauGB für den Einbau eines neuen BHKW-Aggregates, den Ersatz des vorh. Kessels sowie den Neubau eines Stahlschornsteins und eines Wärmespeichers in der Bekstraße 20 zu erteilen.**