

Auszug
aus dem Protokoll der
29. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Umwelt-, Bau- und Feuer-
wehrausschusses
vom 08.09.2016

Top 7 Regenwasserbewirtschaftung B-Plan Nr. 37 "Am Redder"
hier: Präsentation der Stadtentwässerung Wedel

Die Präsentation ist im Bürgerinformationssystem unter dieser Sitzung und diesem TOP abrufbar (www.wedel.de, Rathaus & Politik).

Auf Nachfrage erklärt Herr Seydewitz, dass die Berechnung der benötigten Kapazitäten auf dem Kostra-Regenatlas beruht. Herr Schröder gibt zu bedenken, dass dessen Tabellen in 20 Jahren wahrscheinlich überholt sind. Herr Seydewitz entgegnet, dass die offene Entwässerung flexibel ist und relativ kostengünstig reagiert werden kann. Dagegen ist die Erweiterung eines Stauraumkanals, der in 3m-Tiefe unter einer Straße liegt, eine große und teure Maßnahme. Herr Bakan erkundigt sich, ob Versickerung und Verdunstung eine Rolle spielen. Das wird von Herrn Seydewitz verneint, da die Dauer der Regenereignisse zu kurz ist.